

BRILUM®



INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWA SUFITOWA METALOHALOGENKOWA

**820, 830, 840, 8100, 8200, 8212, 8300, 7002, 702S, 8016X, 8018X,
AVENE, 6507, 6512, 7907, 7912**

Oprawy wpuszczane w sufit z zewnętrznym aluminiowym kohnierzem. Zwiększenie sprawności oprawy uzyskano dzięki odbłyśnikowi wykonanemu z wysokiej jakości aluminium, który osłonięty jest szybą z hartowanego szkła. Dodatkowe w modelach 820, 830, 840, 8100, 8200, 8212, 8300 i AVENE jest możliwość ukierunkowania wiązki światła pod dowolnym kątem. Jako źródło światła stosuje się lampa metalohalogenkową z trzonkiem Rx7s lub G12 o mocy 70W lub 150W w zależności od zastosowanego modelu. Lampy metalohalogenkowej nie należy zasilać bezpośrednio z sieci, lecz tylko po zastosowaniu urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego, które jest zasilane napięciem 230V/50Hz. Oprawa wymaga urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego (brak w kompletie).

Zastosowanie: oświetlanie korytarzy, holi recepcyjnych, hoteli, a także pomieszczeń biurowych i sklepów.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

1. Wykonać otwór w podwieszonym suficie uwzględniając wszystkie wymiary montażowe.
2. Odkręcić śrubę, znajdująca się w bocznej części oprawy, a następnie odchylić pokrywę osłaniającą źródło światła (dotyczy modelu 8300).
3. Przekrącić o 90° kohnierz reflektora i wyjąć go z oprawy (dotyczy modeli 820, 830, 6507, 6512, 7907, 7912, 8200 i 8212).
4. Wyjąć pokrywę osłaniającą źródło światła (dotyczy modelu 840, 8100).
5. Odkręcić nakrętki i zdjąć szybę (dotyczy modeli 7002, 702S i 8016X).
6. Lekko nagiąć blaszkę, która dociska pokrywę osłaniającą źródło światła, a następnie odchylić pokrywę (dotyczy modeli 8018X i AVENE).
7. Włożyć źródło światła (nie należy dotykać lampy metalohalogenkowej górnymi palcami, gdyż może to spowodować jej przedwczesne uszkodzenie).
8. Nałożyć i przymocować uprzednio zdemontowaną pokrywę lub szybę.
9. Połączyć urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe z oprawą przewodami według załączonego schematu (rys. 1).
10. Urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe umieścić w bezpiecznej odległości od oprawy oświetleniowej. Przewody nie mogą dotykać obudowy oprawy.

UWAGA! Nie montować urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego na oprawie.

11. Zamontować oprawę w przygotowany otwór.

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnętrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.
- Oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 1m od najbliższego oświetlanego obiektu.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację oprawy i urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego oraz w żadnym wypadku nie okrywać ich masą izolacyjną lub podobnym materiałem.
- Oprawę należy użytkować tylko z zamontowaną szybą. W przypadku jej uszkodzenia należy ją wymienić na nową.
- Lampa metalohalogenkowa nie może być natychmiast włączona powtórnie. Zanim możliwy będzie powtórny zapłon wyładowania jarznik musi ostygnąć.
- Oprawę można montować we wnękach stropowych, które nie są dostępne dla osób postronnych lecz tylko dla osób upoważnionych do instalowania i konserwacji oprawy.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI














Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (2006/95/WE).

- (@) Rys. 1. Sposób podłączenia oprawy z układem stabilizacyjno-zapłonowym.
 (@@) Рис. 1. Начин на свързване на осветителното тяло със стабилизиращо-стартиращото устройство.
 (@) Obr. 1. Způsob napojení svítidla na stabilizační zážehovací zařízení.
 (@) Abb. 1. Art und Weise des Anschlusses der Leuchte mit der Stabilisations-Zündeinrichtung.
 (@) Dib. 1. Modo de conexión de la luminaria con el sistema de estabilización y encendido.
 (@) Dessin no 1. Le moyen de raccordement du luminaire avec le circuit de stabilisation et d'allumage.
 (@) Fig. 1. Connection of external stabilization and ignition device with the lighting fitting.
 (@) I. sz. rajz: A világítótest és a stabilizátor csatlakozási rajza.
 (@) Pav. 1. Švietuovo pajungimas su maitinimo tinklo adapteriu.
 (@) Zim. 1. Gaismekļa un stabilizācijas – aizdedzes ierīces savienojuma veids.
 (@) Desenul 1. Modul de conectare a corpului cu sistemul de stabilizare-aprindere.
 (@) Desenul 1. Modul de conectare a corpului cu sistemul de stabilizare-aprindere.
 (@) Рис. 1. Способ подключения светильника к стабилизационно-зажигательной системе.
 (@) Obr. 1. Spôsob prepojenia svietidla so stabilizačno-zapaľovacou sústavou.
 (@) Crtež 1. Način priključivanja rama sa stabilizaciono-priključnim uređajem.
 (@) Рис. 1. Спосіб підключення світильника до стабілізаційно-запалювальної системи.



(PL) Urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe (BG) Control gear (CZ) Stabilizačionno-zapalno uстроство (D) Stabilizačně-zážehové zařízení (E) Stabilisierungs- und Zündgerät (F) Equipo de estabilización y encendido (GB) Starto-stabilisator (H) Működtető egység (LT) Stabilizuojantis uždegimo prietaisas (LV) Stabilizēšanas un aizdedzes ierīce (RO) Dispozitiv de stabilizare și start (MD) Dispozitiv de stabilizare și start (NL) Regel-ontstek toestel (RU) Стабилизационно-зажигательное устройство (SK) Stabilizacijsko-vzigna naprava (SL) Stabilizačno-zážehové zariadenie (SR) Uredaj za stabilizovanje upaljivanja (UA) Стабілізаційно запалювальне улаштування	(PL) Oprawa oświetleniowa (BG) Lighting fixture (CZ) Osvetitelna armatura (D) Svítidlo osvětlující (E) Beleuchtungsarmatur (F) Luminaria (GB) Luminairer (H) Világítási lámpatest (LT) Apšvietimo aptaisas (LV) Apgaismojuma rāmis (RO) Corp de iluminat (MD) Corp de iluminat (NL) Verlichtingskap (RU) Осветительная арматура (SK) Svietidlo osvetľujúce (SL) Svetilni okov (SR) Sijalica za osvetljenje (UA) Освітлювальна арматура
---	---

			
AVENE	8100	820	830
			
840	8200/8212	8300	
			
7002	702S	8016X	
			
8018X	6507/6512	7907/7912	
1,13kg AVENE	0,92kg 6507	1,08kg 7907	1,47kg 8200
1,05kg 830	0,87kg 6512	1,02kg 7912	1,36kg 8212
0,98kg 840	1,15kg 702S	1,01kg 8016X	1,42kg 8300
1,56kg 8100	1,60kg 7002	0,68kg 8018X	1,22kg AVENE

BRILUM®



8100, 8200, 8300, 7002,
702S, 6507, 7907, 8016X,
8018X, AVENE



820, 830, 840, 8212, 6512, 7912



820, 830, 840, 8100, 8200, 8212, 702S
6507, 6512, AVENE



8100, 8300, 7907, 7912, 7002, 8016X,
8018X, AVENE



8016, 8018X, 7002, 702S,
6507, 6512, 7907, 7912



820, 830, 840, 8100, 8200, 8212,
8300, AVENE



(BG) БРИЛУКС БГ

Западна Промишлена Зона гр. Варна 9020 п.к. 20

(CZ) BRILUX.CZ s.r.o

664 42 Modřice, Evropská 884

(D) BRILUM Licht GmbH

Zu den Hohlwegen 1, D-58513 Lüdenscheid

(H) BRILUM KFT.

1048 Budapest, Almakerék út 3
Megyeri úti Ipari Park

(PL) BRILUX S.A.

ul. Kłobucka 11, 02-699 Warszawa

(RO) BRILUX Lighting S.R.L

Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr 12

(SK) BRILUM.SK s.r.o.

Dialničná 2, 903 01 Senec

(SRB) MAKEL-ELEKTRO DOO

Pancevo; Novoseljanski put 165/d

(UA) БРИЛЮКС.УА

вул. Новозабарська 2/6, м. Київ, 04074; UA